

### Studiu de caz 3

#### Diriginte de santier

#### Rețele electrice

Întrebare:

Unde se prevăd rezerve de cablu pentru compensarea deformărilor și care sunt lungimile minime ale acestora?

Răspuns:

A. - La toate manșoanele cablurilor, indiferent de locul de pozare, tensiunea nominală sau tipul cablului

- La capetele traseului cablurilor cu tensiunea nominală de 6kV și mai mare, indiferent de tipul cablului
- La capetele traseului cablurilor de joasă tensiune cu izolație din hârtie impregnată

B. Pentru rezerve, se vor prevedea următoarele lungimi minime:

- La manșoane, lungimea necesară refacerii de două ori a manșonului respectiv
- La cutii terminale, lungimea necesară refacerii o singură dată a manșonului respectiv