

## **Studiu de caz 6**

### **Diriginte de santier**

#### **Rețele electrice**

Întrebare:

Care este distanța minimă între cabluri pozate în pământ și conducte de apă și canalizare?

Răspuns:

- în plan orizontal: 0,50 m - la adâncimi de până în 1,5 m și 0,6 m - la adâncimi de peste 1,5 m
- în plan vertical: 0,25 m - la orice adâncime